

水與我們的生活息息相關 確保‘水質安全’尤其重要



STC (香港標準及檢定中心) 能為貴校飲水機/設備的食水提供安全測試，確保可以安全飲用。

我們可按指標提供以下檢測服務：

測試項目	標準
酸鹼值	6.5 – 9.2
顏色	≤15 TCU
濁度	≤3 TCU
導電率	--
鐵含量	0.3 mg/l
大腸桿菌	0 cfu/100ml
大腸菌群	--
重金屬含量	
鉛含量	≤10 µg/L
鎘含量	≤3 µg/L
鉻含量	≤50 µg/L
鎳含量	≤70 µg/L

HKCFDF2302C_HK202308



+852 2666 1839 / 2666 1887 / 2666 1870

